

水質検査結果

採水場所	東部水源
種別	原水
水系	東部配水系

水質基準項目

番号	項目	基準値(mg/L)	水質検査結果	区分	
			東部		
1	一般細菌	100/mL以下	0	病原生物の代替指標	
2	大腸菌	検出されないこと	検出されない		
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	無機物/重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.003		
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.09		
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満		一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満		
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満		
20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	着色	
21	亜鉛及びその化合物	1.0以下	0.01未満		
22	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満		
23	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満		
24	銅及びその化合物	1.0以下	0.01未満	味	
25	ナトリウム及びその化合物	200以下	15.8		
26	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.001未満	着色	
27	塩化物イオン	200以下	5.7	味	
28	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	300以下	44		
29	蒸発残留物	500以下	148	発泡	
30	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満		
31	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	カビ臭	
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満		
33	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	発泡	
34	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	臭気	
35	有機物(全有機炭素の量)	3以下	0.3未満	味	
36	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	基礎的性状	
37	臭気	異常でない	異常なし		
38	色度	5度以下	0.5度未満		
39	濁度	2度以下	0.2度未満		